



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Московской области

141 410, Московская область, г.о. Химки, Новокуркинское ш. д. 34

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Одинцовскому городскому округу

УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

143 000, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 2 тел/факс 593-12-43,

e-mail: 01odintsovo@mail.ru

**Предписание № 446/1/192 -1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества города Звенигород**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Одинцовского г.о. по пожарному надзору № 446 от «12» декабря 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 17.12.2019 заместителем главного государственного инспектора Одинцовского г.о. по пожарному надзору – заместителем начальника ОНДиПР по Одинцовскому г.о. УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области майором внутренней службы Желепа Дмитрием Петровичем проведена проверка по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации помещений МАУ ДО «Дом детского творчества» города Звенигород по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Некрасова д.8.

совместно с директором МАУ ДО «Дом детского творчества» города Звенигород Фабричновой Л.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выполнить второй эвакуационный выход со второго этажа здания дома детского творчества	(пп.2 п.1 ст. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы., п. 6.13* СНиП 21-01-97*).	До 28.08.2020г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты вручения предписания (акта проверки) вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Заместитель Главного Государственного инспектора**

**Одинцовского г.о. по пожарному надзору –**

**Заместитель начальника ОНДиПР по Одинцовскому г.о.**

**УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области**

**майор внутренней службы**

«17» декабря 2019 года



Д.П. Желепа

М.П.

**Предписание для исполнения получил:**

Директор МАУ ДО «Дом детского творчества» города Звенигород  
Фабричнова Л.Н.

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«17» декабря 2019 года